

Приложение №1

к распоряжению № 4 от «10» января 2020г

АКТ инвентаризации имущества

« _____ » _____ 2020 года

ООО «Владимиртеплогаз» совместно с администрацией города Киржач Киржачского района, провели инвентаризацию объектов теплоснабжения, являющихся собственностью ООО город Киржач, эксплуатируемых ООО «Владимиртеплогаз» на основании КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ от 27.06.2016 года

указываемся концессионное соглашение / договор аренды

Комиссия в составе:

Представители ООО «Владимиртеплогаз»:

1. Ильин А.Е.
2. Моисеенко С.А.
3. Евдокимов А.Ю.
4. Круглик П.А.

директор филиала – председатель комиссии
бухгалтер - член комиссии
Г.Л. инженер - член комиссии
нач. ППГ - Член комиссии

Представители администрации
собственников имущества

1. Мошкова М. Н. - заместитель главы администрации города Киржач по вопросам жизнеобеспечения - председатель комиссии
2. Губарева С. Н. - заведующий отделом по имуществу и землеустройству администрации города Киржач - член комиссии
3. Наумова С. В. - заместитель заведующего отделом по имуществу и землеустройству администрации города Киржач - член комиссии (секретарь)
4. Федотов А. В. - исполняющий обязанности директора МУП «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач - член комиссии

произведена осмотр имущества с выходом на место и разработала технические паспорта.

1. Приложение 1 Технический паспорт котельной

состояние отражены в паспортах объектов.

Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для ООО «Владимиртеплогаз» и собственника имущества.

Представители ООО «Владимиртеплогаз»

 _____ Ильин А.Е.

 _____ Монсенко С.А.

 _____ Евдокимов А.Ю.

 _____ Круглик П.А.

Представители собственника имущества

 _____ Мошкова М.Н.

 _____ Губарева С.Н.

 _____ Наумова С.В.

 _____ Федотов А.В.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КОТЕЛЬНОЙ № 1/13

Населенный пункт: г. Киржач, мкр. Красный Октябрь _____
Почтовый адрес (индекс, район, улица, дом) 601021, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина д. 61 _____
Ф.И.О., телефон руководителя объекта _____
Тоноян Эдуард Суренович
тел. 8964699994

1. Общие данные

Таблица 1

Наименование и адрес в соответствии с концессионным соглашением	601021, г.Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина д.61	
	муниципальная	
Принятость (муниципальная, ведомственная, собственная, арендованная)	Бючно-модульная	
Тип котельной (Бючно-модульная, стационарная, крышная, встроенная)	7,5	
Установленная мощность, Гкал/час	95/70	
Температурный график на выходе из котельной, °С	95/70	
Температурный график работы котлов, °С	95/70	
Дымовая труба:		
материал	сталь	
высота, м	8	
диаметр, мм	250	
Вид топлива (природный газ, уголь, торф, мазут, д/топливо, дрова и т.д.)	природный газ	
Год ввода в эксплуатацию	2016	
Процент износа котельной	11 %	
Число часов работы в год, в т.ч.		
Установленная электрическая мощность, кВт/ч	5112	
	140	
Категория электроприёмников (I, II, III)	II	
Резервный источник электроснабжения (тип)	отсутствует	
Виды тепловых нагрузок (отопление, горячее водоснабжение, вентиляция, пар на коммунально-бытовые нужды)	отопление	
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии (факт за предыдущий год), кг ут/Гкал	153,9	
Персонал (автоматизированная без постоянного присутствия обслуживающего персонала, с постоянным присутствием обслуживающего персонала, всего чел)	автоматизированная без постоянного присутствия обслуживающего персонала	
Наличие резервного топливного хозяйства (РТХ) (имеется, отсутствует)	отсутствует	
Состояние РТХ (рабочее, нерабочее)		
Количество емкостей (всего, шт), в т.ч.:		
подземных, шт/объем		
надземных, шт/объем		
Состояние здания котельной	удовлетворительное	

Перечень имущества, составляющего объект концессионного соглашения и неразрывно связанное с ним имущество, предназначенное для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

Строительство модульной котельной для отопления жилых домов в мкр. Красный Октябрь города Киржач, адрес: Владимирская область г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Калинина, д. 61 кадастровый № 33:02:020207:354, запись о государственной регистрации права : 33:02:020207:354-33/021/2017-1 от 27.09.2017 г.

Таблица 2

2. Характеристика тепловых сетей, присоединённых к котельной

Таблица 8

Тип системы теплоснабжения	закрыва
Объём тепловой сети, м3	273,729
Объём подпитки: норматив/факт, м3/час	1,086
Протяжённость тепловых сетей, км	6,605
Процент износа тепловых сетей, %	82
Средний диаметр, мм	131

Дата составления паспорта

Паспорт составил мастер района обслуживания №3 Голыцов Артем Александрович (должность, ФИО, подпись)